

## MODTAGEKONTROL

### Entreprenørens Kvalitetssikring

Tarkett 22 mm lamelparket på strøer type: \_\_\_\_\_

Projekt/ Bebyggelse:		Lejl.nr.:	
Entreprenør:			

Pkt.	Operation	JA	NEJ	Bemærkninger
1.	Gulvbrædder leveret i ubrudt emballage			
2.	Er gulvbrædder i overensstemmelse med beskrivelse			
3.	Er gulvstrøer leveret med max. 12% fugtindhold.			
4.	Er gulvstrøer min. 47x47 mm styrkesorteret som DK18			
5.	Alternativ godkendt strøetype: _____			
6.	Er Tarkett lægningsanvisning tilgængelig og gennemgået			
7.	Er den leverede lim Tarkett Parketlim eller en PVA-lim af tilsvarende kvalitet			
8.	Søm: 25/55 mm blanke til manuel sømning eller maskinsømning som Paslode TS 23-65 Paslode klammer S-16/50 mm galvaniserede med lim. Alternative: _____ _____			
9.	Klodser 100x100 mm. Bløde brikker densitet min. 250 kg/m <sup>2</sup> . Plastkiler (navn): _____ Alternativ: _____			
10.	Ældningsbestandig fugtspærre af 0,20 mm Polyethylen eller tilsvarende			
11.	Afdækningspap 500 g uldpap			
12.	Vedligeholdelsesinstruktion findes og efterlades på adressen.			
Kontroldato:		Kontrol udført af:		
Sted:		Navn:		
		Firma:		