

PROCESKONTROL

Entreprenørens Kvalitetssikring

Tarkett 14 mm og 22 mm lamelparket, SVØMMENDE LÆGNING

Type: _____

Projekt/ Bebyggelse:		Lejl.nr.:	
Entreprenør:			

Pkt.	Operation	JA	NEJ	Bemærkninger
1.	Er boligen lukket og varmeanlæg i brug RF: % Temperatur: °C			
2.	Er murer- og malerarbejdet afsluttet			
3.	Er underlaget rent og plant, fri for gratere, betonrester etc.			
4.	Er overfladen jævn, målt på en 200 cm retskede +/- 2 mm, 25 cm = 1,2 mm, iflg. GSO Gulvfakta og Tarketts lægningsanvisning			
5.	Er der udlagt fugt-/dampspærre med 20 cm overlæg			
6.	Er endesamlinger generelt limet Limning af brættets langside: 14 mm trægulve punktlimes, 20 cm lim, 20 cm pause, 20 cm lim osv. 22 mm trægulve punktlimes, 20 cm lim, 20 cm pause, 20 cm lim osv. Limstreg i bunden af notspor. Afstand til vægge, rør etc. (1,5 mm pr. breddemeter – gulvflade minimum 10 mm). Bevægelsesfuge i dørhuller: mm.			
7.	Er der indbygget vandbåret gulvvarme i konstruktionen			
8.	Er Tarketts anvisning om gulvvarme tilgængelig og gennemgået			
9.	Er gulvet fejlet, rengjort og støvsuget			
10.	Er gulvet afdækket med fx 500 g gulvpap eller lignende og samlinger tapet Er gulvet (i ganglinier) afdækket for høj byggetrafik med hård træfiberplade			
11.	Er Tarketts vedligeholdelsesanvisning udleveret eller indsat i KS-mappe			
Bemærkninger:				
Kontroldato:	Kontrol udført af:			
Sted:	Navn:			
	Firma:			