Ausschreibungs-Vorschlag

Pos.	Menge Einheit	Gegenstand	Preis je Einheit €	Gesamt-Preis €
		Standard Elastischer, homogener PVC-Bodenbelag nach EN 649, klassische marmorierte Dessinierung. Die Konstruktion mit werksseitigem PUR-Werksfinish bietet die Basis für eine vereinfachte Bauendreinigung und die folgenden Pflegemaßnahmen° Farbe nach Wahl des AG liefern, Untergrund bestehend aus:		
		vorbereiten und den Belag gemäß DIN 18 299/DIN 18 365 verlegen. Kriterien: Benutzungsintensität: Geschäftsbereich — EN 685 — Klasse 34 Industriebereich — EN 685 — Klasse 43 Gesamtdicke — EN 428 — 2,0 mm Flächengewicht — EN 430 — ca. 3,6 kg/m² Verschleißprüfung/Dickenverlust — EN 660: Teil 1 — Gruppe P: ≤ 0,20 mm Verschleißprüfung/Volumenverlust — EN 660: Teil 2 — Gruppe P: ≤ 7,5 mm³ Brandverhalten — DIN 4102 — B1 EN 13501-1 — Klasse B_{fl} - s1 EN ISO 9239-1 — ≥ 8 kW/m² EN ISO 11925-2 — bestanden Aufladungsspannung — EN 1815 — < 2 kV (antistatisch) Trittschallschutzverbesserungsmaß — EN ISO 140-8/717-2 — ca. + 4 dB Rutschsicherheit — DIN 51130 - BGR 181 — R 9 EN 13893 — ≥ 0,3 Lichtechtheit — EN ISO 105 B02 — ≥ Stufe 6 Chemikalieneinwirkung — EN 423 — gute Beständigkeit Farbe: Abmessungen — Bahnen 200 cm breit Fliesen 50 x 50 cm Fliesen 30 x 30 cm Kleber: Fabrikat/Qualität		
		(vom Bieter einzutragen) Positionslage (Räume) / Anforderungen: m² — € / m² Verschweißen des Bodenbelags der Pos. .....mit TARKETT-PVC-Schweißschnur, 4,0 mm Ø, Farbton nach Wahl des AG, einschließlich aller Fräsarbeiten sowie Lieferung der erforderlichen Materialien: m² / lfd.m — Bahnen: € / m² / lfd.m Fliesen: € / m²		

°bitte beachten Sie die Tarkett Reinigungs- und Pflegehinweise

Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal
Telefon: 06233 / 81-0 Fax: 06233 / 81-1688
www.tarkett-objekt.de

Stand: Dezember 2007